

Information til forbrugerne – 2020

Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. ønsker hermed i henhold til bekendtgørelsen om drikkevand fra 2001 at informere forbrugerne om vandforsyningen og vandets kvalitet

Vandværket.

Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. er et selskab, der ejes og drives af forbrugerne. Råvandet hentes op fra ca. 34 meters dybde via 2 borer, der er placeret på vandværkets grund. Boringer og anlæg kan producere ca. 1000 m³ drikkevand pr. døgn. I de senere år er der dog produceret ca. 200 m³ pr. døgn til de ca. 550 tilsluttede husstande.

På vandværket iltes råvandet mekanisk med kompressor, derefter filtreres det igennem 2 lukkede trykfilter, hvorefter vandet, gennem et udpumpningsanlæg, leveres til forbrugerne. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Lukning af vandet.

Den første tirsdag i hver måned **kan** vandet være lukket i tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 12.00. Grunden til dette er, at da er der mulighed for at foretage reparationer på ledningsnettet.

Drikkevandsanalyser.

Drikkevandsanalyserne kan hentes på hjemmesiden hvor alle analyser ligger. Hjemmesiden er www.ojv.dk

Generalforsamling

Der afholdes normalt generalforsamling i marts måned hvert år. På grund af coronavirus og regeringens udmeldinger, havde bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev derfor afholdt fredag den 10. juli 2020 efter at regeringen havde løsnet lidt op for, at man måtte samles i større forsamlinger.

Måler aflæsninger.

Aflæsning af vandmålere sker 2 gange hvert år, nemlig ultimo juni og december måneder. Den sidste aflæsning i december måned ligger til grund for den endelige aflæsning af vandbruget i årets løb.

Ny samarbejdspartner med opkrævning/regnskab.

Regnskabsfirmaet EDB-service fra Holsted står for opkrævningen, regnskab mm. for vandværket. Det vil betyde, at opkrævning af vandbidraget vil blive udført fra deres kontor i Holsted. Ønsker man at komme i kontakt med kontoret i Holsted, så kan det ske på enten tlf. 75393255 eller E-mail post@vand-edb.dk Vandafledningsafgiften bliver fortsat opkrævet af PROVAS.

Udvalgte resultater af seneste analyser pr. 28.09.2020.

| Parameter | Resultat | Max værdier |
|---------------------|------------|-------------|
| Farvetalet-Pt | 2,3 | 5 |
| Drikkevandshårdhed | 10,1 dH | |
| Lugt | Ingen | |
| Magnesium (Mg) | 3,24 | 50 |
| Coliforme bakterier | 0 antal/ml | 0 antal/ml |
| Jern (Fe) | 3 | 100 |
| Kimtal ved 22 gr. C | 11 | 50 |

Bestyrelsen:

| | Navn | Tlf. nr. | E-mail |
|----------------|----------------|-------------|------------------------|
| Formand | Michael Ravn | 22 74 77 14 | formandojv@outlook.dk |
| Næstformand | Jan Eriksen | 28 55 46 42 | jweriksen@hotmail.com |
| Kasserer | Peder Pedersen | 40 15 31 13 | kassererojv@outlook.dk |
| Ledningstilsyn | Allan Hansen | 42 27 27 26 | alh@soeberg.dk |
| Sekretær | Kjeld Greve | 28 29 78 17 | fam-greve@privat.dk |

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.